



**VITECO**

---

Векса-С<sup>®</sup>

Установки очистки ливневых, талых  
и производственных сточных вод

Векса-8-С - Векса-200-С  
Руководство по эксплуатации  
Паспорт

Ш.280.448 РЭ

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |    |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....  | 3  |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ .....                            | 4  |
| 1.1 Назначение изделия.....                                  | 4  |
| 1.2 Технические характеристики .....                         | 5  |
| 1.3 Состав изделия.....                                      | 6  |
| 1.4 Устройство и работа изделия .....                        | 9  |
| 1.5 Маркировка .....   | 9  |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....                          | 12 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения.....                        | 12 |
| 2.2 Общие сведения о монтаже.....                            | 12 |
| 2.3 Монтаж изделия.....                                      | 14 |
| 2.4 Эксплуатация изделия .....                               | 17 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                             | 18 |
| 3.1 Общие указания.....                                      | 18 |
| 3.2 Меры безопасности .....                                  | 18 |
| 3.3 Порядок технического обслуживания изделия .....          | 19 |
| 4 ХРАНЕНИЕ .....   | 21 |
| 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЯ .....      | 22 |
| 5.1 Транспортирование .....                                  | 22 |
| 5.2 Погрузка и разгрузка изделия .....                       | 22 |
| 6 КОМПЛЕКТНОСТЬ .....  | 23 |
| 7 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .. | 24 |
| 7.1 Ресурсы, сроки службы и хранения.....                    | 24 |
| 7.2 Гарантии изготовителя.....                               | 24 |
| 8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ .....                              | 24 |
| 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....                               | 25 |
| 11 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....                       | 27 |

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на установки очистки ливневых, талых и производственных сточных вод Векса-С\* (далее по тексту: Векса-С, установка, оборудование, изделие).

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и правилами эксплуатации установки Векса-С.

Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении установок, технических характеристиках, составе, принципе работы, использовании, техническом обслуживании, хранении, транспортировании и гарантиях изготовителя.

Соблюдение положений настоящего руководства по эксплуатации является обязательным на протяжении всего срока службы данных установок.

ООО «Витэко» оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию или изменение существующих технологических узлов установок, не ухудшающих заданные качественные показатели оборудования.

Пример записи продукции при заказе:

- 1) Векса-10-С (углубление 3 м). Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод.
- 2) Векса-10-С (углубление 3 м, усиленный корпус с переходом под чугунный люк). Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод.
- 3) Векса-10-С (углубление 3 м, с переходом под чугунный люк для монтажа в защитной конструкции). Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод.
- 4) Векса-10-С (надземная, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей корпус). Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод.

---

\*«Векса-С»® - является юридически зарегистрированной торговой маркой, подделка или копирование торговой марки преследуется по закону

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

### 1.1 Назначение изделия

Установка Векса-С, ТУ 4859-001-98116734-2007 предназначена для очистки ливневых, талых и производственных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты **рыбохозяйственного назначения**, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами, отводимых с территорий промышленных предприятий и селитебных (населенных) территорий, а также доочистки производственных, поверхностных, от:

- неэмульгированных нефтепродуктов, тяжёлых металлов, трёхвалентного железа, радионуклидов и аммонийного азота;
- растворённых нефтепродуктов, органических красителей, СПАВ, тяжёлых металлов.

Область применения:

- дорожное и ж/д строительство, включая мостовые переходы и тоннели;
- нефтехимическая промышленность;
- металлургическая промышленность;
- горнодобывающая промышленность;
- и др.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Производительность установок Векса-С, выполненных в горизонтальных цилиндрических корпусах, составляет от 8 до 200 л/с.

1.2.2 Показатели очистки поверхностных сточных вод приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели очистки сточных вод

| Показатели   | Значение показателя**, мг/л |                        |
|--|-----------------------------|------------------------|
|  | на входе в установку        | на выходе из установки |
| Взвешенные вещества  | не более 3000               | не более 3             |
| Нефтепродукты  | не более 110                | не более 0,05*         |
| ХПК  | не более 1200               | не более 10            |
| БПК <sub>5</sub>   | не более 150                | не более 2             |
| Специфические компоненты: Аммонийный азот, тяжёлые металлы, трёхвалентное железо, радионуклиды, неэмульгированные нефтепродукты, растворённые нефтепродукты, органические красители, СПАВ. |                             |                        |
| * При содержании растворенных нефтепродуктов не более 5% и отсутствии их эмульгации.   |                             |                        |
| ** Эффект очистки уточняется на реальных сточных водах   |                             |                        |

1.2.3 Технологические параметры приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технологические параметры установок Векса-С

| Модель      | Расчётная производительность |                   | Рабочий объём, м <sup>3</sup> | Сорбент                    |                              |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|             | л/с                          | м <sup>3</sup> /ч |                               | I ступени*, м <sup>3</sup> | II ступени**, м <sup>3</sup> |
| Векса-8-С   | 8                            | 28,8              | 9,02                          | 1,11                       | 0,24                         |
| Векса-10-С  | 10                           | 36                | 9,60                          | 1,11                       | 0,24                         |
| Векса-13-С  | 13                           | 46,8              | 13,01                         | 1,33                       | 0,29                         |
| Векса-15-С  | 15                           | 54                | 16,01                         | 1,85                       | 0,40                         |
| Векса-18-С  | 18                           | 64,8              | 18,04                         | 1,85                       | 0,40                         |
| Векса-20-С  | 20                           | 72                | 19,50                         | 2,07                       | 0,45                         |
| Векса-25-С  | 25                           | 90                | 20,66                         | 2,22                       | 0,48                         |
| Векса-30-С  | 30                           | 108               | 23,28                         | 2,37                       | 0,51                         |
| Векса-35-С  | 35                           | 126               | 25,03                         | 2,59                       | 0,56                         |
| Векса-40-С  | 40                           | 144               | 26,77                         | 2,81                       | 0,61                         |
| Векса-45-С  | 45                           | 162               | 28,52                         | 3,03                       | 0,66                         |
| Векса-50-С  | 50                           | 180               | 30,56                         | 3,18                       | 0,69                         |
| Векса-60-С  | 60                           | 216               | 33,24                         | 3,33                       | 0,72                         |
| Векса-70-С  | 70                           | 252               | 35,21                         | 3,44                       | 0,74                         |
| Векса-80-С  | 80                           | 288               | 36,99                         | 3,57                       | 0,76                         |
| Векса-90-С  | 90                           | 324               | 38,61                         | 3,74                       | 0,79                         |
| Векса-100-С | 100                          | 360               | 41,76                         | 3,91                       | 0,83                         |
| Векса-120-С | 120                          | 432               | 50,43                         | 4,42                       | 0,94                         |
| Векса-130-С | 130                          | 468               | 65,12                         | 4,79                       | 1,01                         |
| Векса-140-С | 140                          | 504               | 70,14                         | 5,15                       | 1,09                         |
| Векса-150-С | 150                          | 540               | 75,03                         | 5,52                       | 1,18                         |
| Векса-160-С | 160                          | 576               | 80,09                         | 5,89                       | 1,25                         |
| Векса-170-С | 170                          | 612               | 85,16                         | 6,26                       | 1,33                         |
| Векса-180-С | 180                          | 648               | 90,11                         | 6,63                       | 1,41                         |
| Векса-190-С | 190                          | 684               | 95,02                         | 6,96                       | 1,49                         |
| Векса-200-С | 200                          | 720               | 100,21                        | 7,37                       | 1,57                         |

\*Цеолит


\*\*Минеральный активированный уголь

\*\*\*В случае, если установка используется для очистки производственных сточных вод, её производительность может отличаться от расчётной и определяется характером стоков.

### 1.3 Состав изделия

1.3.1 Изделие представляет собой цилиндрическую ёмкость, изготовленную из стеклопластика.

Устройство изделия представлено на рисунке 1.





- |   |                               |    |                               |
|---|-------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | — Корпус (стеклопластик);     | 8  | — Распределительный слой;     |
| 2 | — Патрубок входной;           | 9  | — Водосборное устройство;     |
| 3 | — Пескоотделитель;            | 10 | — Патрубок выходной;          |
| 4 | — Коалесцентный модуль;       | 11 | — Колодец технический;        |
| 5 | — Полупогружная перегородка;  | 12 | — Лестница для обслуживания*. |
| 6 | — Отсек сорбционного фильтра; |    |                               |
| 7 | — Загрузка;                   |    | *Опция                        |

Рисунок 1 – Устройство изделия

1.3.2 Установки Векса-С изготавливаются в двух исполнениях для подземного размещения:

- для монтажа под стеклопластиковый люк («газон»);
- для монтажа под чугунный люк ГОСТ 3634-99 («нагрузка»).


Общий вид различных исполнений представлен на рисунке 2, 3. Основные размеры и параметры изделия представлены в таблице 3.

**Размещение под газон**

**Размещение под нагрузку**


- 1 – корпус изделия;
- 2 – патрубок входной;
- 3 – патрубок выходной;
- 4 – колодец технический;
- 5 – люк стеклопластиковый;
- 6 – люк чугунный;
- 7 – дорожное покрытие;
- 8 – плита разгрузочная;
- 9 – песок уплотнённый;

- $L$  – длина корпуса;
- $D$  – диаметр корпуса;
- $D_1$  – диаметр патрубков;
- $D_2$  – диаметр технических колодцев;
- $H$  – высота корпуса;
- $H_1$  – высота расположения входного патрубка;
- $H_2$  – высота расположения выходного патрубка;
- $H_3$  – глубина расположения входного патрубка от поверхности земли.

Рисунок 2 – Общий вид установок Векса-С



- 1 – колодец технический;  
 2 – переходник под чугунный люк;  
 3 – кольцо опалубочное;  
 4 – плита разгрузочная;  
 5 – дорожное покрытие;  
 6 – люк чугунный.

Рисунок 3 – Вариант технического колодца в исполнении под чугунный люк

Таблица 3 – Технические характеристики

| Векса-С     | Диаметр корпуса (D), м | Габаритные размеры (DхШхВ), м | Высота патрубков, м    |                         | Диаметр патрубков (D <sub>1</sub> ), мм | Перепад, мм | Масса, т |         |
|-------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------|----------|---------|
|             |                        |                               | Вход (H <sub>1</sub> ) | Выход (H <sub>2</sub> ) |   |             | сухая*   | с водой |
| Векса-8-С   | 2                      | 3,1x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 160                                     | 200         | 0,75     | 9,5     |
| Векса-10-С  | 2                      | 3,3x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 160                                     | 200         | 0,78     | 10,1    |
| Векса-13-С  | 2                      | 4,5x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 200                                     | 200         | 0,96     | 13,6    |
| Векса-15-С  | 2                      | 5,5x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 200                                     | 200         | 1,11     | 16,7    |
| Векса-18-С  | 2                      | 6,2x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 200                                     | 200         | 1,20     | 18,8    |
| Векса-20-С  | 2                      | 6,7x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 200                                     | 200         | 1,29     | 20,3    |
| Векса-25-С  | 2                      | 7,1x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 200                                     | 200         | 1,34     | 21,5    |
| Векса-30-С  | 2                      | 8x2x2,18                      | 1,95                   | 1,75                    | 250                                     | 200         | 1,57     | 24,3    |
| Векса-35-С  | 2                      | 8,6x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 250                                     | 200         | 1,65     | 26,1    |
| Векса-40-С  | 2                      | 9,2x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 250                                     | 200         | 1,72     | 27,8    |
| Векса-45-С  | 2                      | 9,8x2x2,18                    | 1,95                   | 1,75                    | 250                                     | 200         | 1,82     | 29,6    |
| Векса-50-С  | 2                      | 10,5x2x2,18                   | 1,95                   | 1,75                    | 250                                     | 200         | 1,91     | 31,7    |
| Векса-60-С  | 2                      | 11,8x2x2,18                   | 1,95                   | 1,65                    | 315                                     | 300         | 2,13     | 34,6    |
| Векса-70-С  | 2,4                    | 8,5x2,4x2,58                  | 2,35                   | 2,05                    | 315                                     | 300         | 2,39     | 37,6    |
| Векса-80-С  | 2,4                    | 9x2,4x2,58                    | 2,35                   | 2,05                    | 315                                     | 300         | 2,47     | 38,2    |
| Векса-90-С  | 2,4                    | 9,8x2,4x2,58                  | 2,35                   | 1,95                    | 400                                     | 400         | 2,66     | 40,0    |
| Векса-100-С | 2,4                    | 10,6x2,4x2,58                 | 2,35                   | 1,95                    | 400                                     | 400         | 2,84     | 43,2    |
| Векса-120-С | 2,4                    | 12,8x2,4x2,58                 | 2,35                   | 1,95                    | 400                                     | 400         | 3,29     | 52,2    |
| Векса-130-С | 3,2                    | 8,4x3,2x3,38                  | 2,8                    | 2,3                     | 500                                     | 500         | 4,4      | 69,40   |
| Векса-140-С | 3,2                    | 9x3,2x3,38                    | 2,8                    | 2,3                     | 500                                     | 500         | 4,59     | 74,59   |
| Векса-150-С | 3,2                    | 9,7x3,2x3,38                  | 2,8                    | 2,3                     | 500                                     | 500         | 4,87     | 79,87   |
| Векса-160-С | 3,2                    | 10,3x3,2x3,38                 | 2,8                    | 2,3                     | 500                                     | 500         | 5,16     | 85,16   |
| Векса-170-С | 3,2                    | 10,9x3,2x3,38                 | 2,8                    | 2,3                     | 500                                     | 500         | 5,4      | 90,40   |
| Векса-180-С | 3,2                    | 11,5x3,2x3,38                 | 2,8                    | 2,3                     | 500                                     | 500         | 5,58     | 95,58   |
| Векса-190-С | 3,2                    | 12x3,2x3,38                   | 2,8                    | 2,3                     | 500                                     | 500         | 5,74     | 100,74  |
| Векса-200-С | 3,2                    | 12,8x3,2x3,38                 | 2,8                    | 2,3                     | 500                                     | 500         | 6,04     | 106,04  |

1) Н<sub>3</sub> до 3000 мм в серийном исполнении. Выше - по согласованию. Зеркало воды в установке должно быть ниже уровня промерзания грунта или на выбор проектной организации при соответствующем обосновании.

2) Диаметры технических колодцев (D<sub>2</sub>) 1200 мм и 800 мм.

3) В серийном исполнении установлены патрубки с раструбом из НПВХ SN4 ТУ 2248-057-72311668-2007 «Трубы и патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации»; по согласованию с заказчиком допускается установка патрубков другого типа.

4) При индивидуальном заказе возможен монтаж патрубков других диаметров.

5) \*Углубление до 3 м, без учёта загрузки.

## 1.4 Устройство и работа изделия

1.4.1 Установка разделена перегородками на функциональные отсеки – пескоотделитель, коалесцентный модуль и сорбционный фильтр.

1.4.2 Сточные воды поступают через входной патрубок в пескоотделитель, где происходит успокоение потока и гравитационное отделение примесей.

1.4.3 В коалесцентном модуле происходит слияние и укрупнение капель нефтепродуктов. Укрупнённые капли нефтепродуктов всплывают на поверхность.

1.4.4 Нефтепродукты задерживаются в отсеке с коалесцентным модулем полупогружной перегородкой, вода же поступает в сорбционный фильтр. Проходя через загрузку нисходящим потоком, жидкость освобождается от масел и нефтепродуктов, не находящихся в ней в виде стойких эмульсий.

1.4.5 В нижней части отсека сорбционного фильтра жидкость поступает в специальные водосборные трубы, расположенные в распределительном слое гравия. Трубы направляют очищенную воду в коллектор, откуда та самотёком поднимается по вертикальной трубе до выходного патрубка и покидает установку.

## 1.5 Маркировка

1.5.1 Схема маркировки изделия представлена на рисунке 4.

1.5.2 На корпусе нанесены информационные надписи «ВХОД» 1, «ВЫХОД» 2, обозначающие входной и выходной патрубок; «КОРПУС» 3, обозначающая корпус изделия; «№ 1 КОЛОДЕЦ ТЕХНИЧЕСКИЙ 1200» 4, 5, обозначающая номер технического колодца по порядку слева на право от входного патрубка.

1.5.3 На корпусе изделия наклеен ярлык 6 с нанесённой маркировкой изготовителя (товарный знак), наименования изделия, номера технических условий, заводского номера, даты изготовления, массы изделия. Внешний вид ярлыка представлен на рисунке 5.

1.5.4 На корпусе наклеены ярлыки 8, 9, 10, 11 с обозначением номера и названия детали. Внешний вид ярлыков представлен на рисунке 6.

1.5.5 На корпусе наклеена схема сборки изделия 7. Внешний вид схемы сборки представлен на рисунке 7.




Рисунок 4 – Схема маркировки



Рисунок 5 – Ярлык




Рисунок 6 – Ярлыки




Рисунок 7 – Схема сборки

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 К эксплуатации оборудования допускаются лица, прошедшие подготовку по эксплуатации изделия и ознакомленные с настоящим руководством.

2.1.2 Необходимо исключить попадание в установку строительного мусора.

2.1.3 Запрещается подавать на установку хозяйствственно-бытовые сточные воды, агрессивные химические жидкости, краски, эмульсии, растворители, растительные и животные масла и жиры.

2.1.4 Показатель pH очищаемой воды должен находиться в пределах от 6,5 до 8,5 ед. Для других значений pH возможно изготовление изделия из химически-стойких материалов.

2.1.5 В случаях применения установок для очистки сточных вод, содержащих эмульсии, растворённые нефтепродукты, значительное количество тонкодисперсныхзвешенных веществ, а также льяльных, подтоварных, балластных, шахтных сточных вод и сточных вод со снегоплавильных установок, необходимо применить дополнительные способы очистки: реагентную обработку, отстаивание, сорбционную очистку и другие возможные способы очистки на выбор проектной организации.

2.1.6 Необходимо обеспечить соответствие параметров входящих концентраций и расхода сточных вод в соответствии с таблицей 1 пункта 1.2.2.

### 2.2 Общие сведения о монтаже

2.2.1 Применяются различные схемы монтажа установок: на фундаментную железобетонную плиту или на опоры (в случае надземной установки).

2.2.2 Вариант монтажа установки на железобетонную плиту применяется для предотвращения возможного выдавливания установки грунтовыми водами при опорожнении и деформации грунта основания. При этом установка крепится монтажными элементами к фундаментной железобетонной плите.

Основание и параметры монтажной фундаментной плиты определяются расчетным путем в ходе выполнения проектных работ. Масса фундаментной плиты должна быть не менее 50 % от массы установки с водой.

На монтажной фундаментной плите следует утрамбовать слой песка (без камней) толщиной не менее 100 мм.

В случае наличия грунтовых вод в зоне размещения установки, необходимо выполнить расчёт на всплытие, по которому определяется необходимая и достаточная

конструкция, форма и масса пригруза.




Рисунок 8 – Варианты организации пригруза

На рис. 8 приведены различные варианты организации пригруза. Рекомендации по размещению и конструкции закладных деталей для монтажа на железобетонной плите (рис. 8 А) приведены в приложении к данному руководству. В случае, если в качестве пригруза выбраны ж/б сваи (рис. 8 Б) или блоки ФБС (рис. 8 В), помимо расчёта на всплытие, необходимо выполнить прочностные расчёты узлов крепления монтажных элементов к закладным деталям пригруза. Не следует допускать прямого контакта пригруза с корпусом изделия в процессе монтажа и эксплуатации, т.к. это может привести к деформации и нарушению целостности корпуса.

Крепление изделия к пригрузу осуществляется при помощи монтажных элементов. В качестве монтажных элементов могут выступать стяжные ремни с храповым механизмом, текстильные стропы с талрепами, также могут применяться другие конструктивные решения на усмотрение проектной организации. В случае, если крепление осуществляется не с помощью монтажного комплекта, приобретённого у организации-изготовителя, необходимо выполнить прочностной расчёт выбранных монтажных элементов.

2.2.3 При варианте размещения установки под проезжей частью, необходимо выполнить разгрузочную дорожную плиту из армированного бетона и применить чугунные люки в соответствии с ГОСТ 3634-99.

2.2.4 При надземном варианте размещения установки монтаж металлических опор необходимо производить на специально подготовленное основание (фундамент). Отклонение от горизонтальности крайних точек основания должно составлять не более 5 мм.

2.2.5 Схема монтажа установки выбирается при выполнении проектных работ. Возможно применение индивидуальных условий монтажа по согласованию с Производителем и проектной организацией.

#### ВНИМАНИЕ:

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВАРИАНТА МОНТАЖА «ПОД ЧУГУННЫЙ ЛЮК» БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗГРУЗОЧНОЙ ПЛИТЫ, НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ В МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВОК ДВИЖЕНИЕ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УБОРОЧНОЙ.

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВАРИАНТА МОНТАЖА «ПОД ЧУГУННЫЙ ЛЮК» ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ, НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫБОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЗЕРКАЛО ВОДЫ В УСТАНОВКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЖЕ УРОВНЯ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА ИЛИ НА ВЫБОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ОБОСНОВАНИИ.



## 2.3 Монтаж изделия

### 2.3.1 Перед монтажом необходимо:

- проверить общее состояние оборудования на отсутствие разрывов и трещин корпуса;
- удалить мусор и откачать дождевую воду из отсеков (при наличии);

Во время монтажа необходимо избегать ударов по стенке корпуса, во избежание его повреждения.

При установке изделия должна быть соблюдена правильность ориентации входа и выхода сточной воды, проверена соосность отверстий.

### 2.3.2 Монтаж следует производить в следующей последовательности:

- а) Установить изделие на подготовленное основание в соответствие с проектом.

#### ВНИМАНИЕ:

КОРПУС УСТАНОВИТЬ НА ПЕСЧАНУЮ ПОДСЫПКУ



**ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 100 ММ!**

- б) Залить во все отсеки воду на высоту 300 мм для обеспечения устойчивости при дальнейших монтажных работах.
- в) В случае монтажа на фундаментной плите произвести крепление изделия к закладным деталям с помощью монтажных элементов. Они должны охватывать верхнюю часть корпуса изделия, но не должны вдавливаться в его поверхность.
- г) Обработать все металлические части креплений антакоррозийным составом.
- д) Произвести засыпку оборудования песком до уровня патрубков. Засыпку производить слоями по 250 мм с утрамбовкой.

**ВНИМАНИЕ:**

**ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАСЫПКЕ СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ УПЛОТ- НЕНИЮ ПЕСКА ПОД ОСНОВАНИЕМ КОРПУСА И В ПАЗУХАХ МЕЖДУ СТЕНКОЙ ТРАНШЕИ И КОРПУСОМ.**




Подбивка песком основания производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение песка в пазухах между стенкой траншеи и корпусом изделия, а также всего слоя засыпки следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого слоя засыпки толщиной 10 см непосредственно над ёмкостью производят ручным инструментом.

- е) Параллельно с засыпкой произвести загрузку сорбционного фильтра. Загрузку следует производить в следующем порядке:

Порядок загрузки слоёв фильтра:

3. Сорбент I ступени  
Маркировка "ЦЕОЛИТ" →
2. Сорбент II ступени  
Маркировка "УГОЛЬ" →
1. Распределительный слой  
Маркировка "ГРАВИЙ" →



**Рисунок 9 – Загрузка фильтра**

- Раstrуб вертикальной трубы закрывается во избежание попадания загрузки в коллектор.

- В нижней части отсека формируется распределительный слой гравия. (Поставляется на паллетах с маркировкой «ГРАВИЙ»). Следует принять меры, чтобы систем водосборных труб и коллектор не были повреждены в процессе засыпки. Перед продолжением загрузки необходимо убедиться, что высота распределительного слоя постоянна по его площиади, а его высота составляет не менее 100 мм над верхней частью водосборных труб.

- Поверх поддерживающего слоя формируется слой сорбента II ступени (Поставляется на паллетах с маркировкой «УГОЛЬ»). Перед продолжением загрузки необходимо убедиться, что высота слоя сорбента II ступени постоянна по его площиади.

- Поверх формируется слой сорбента I ступени (Поставляется на паллетах с маркировкой «ЦЕОЛИТ»). Перед окончанием загрузки необходимо убедиться, что высота слоя сорбента I ступени постоянна по его площиади и в процессе загрузки не повреждена водосборная труба.

ж) Паралельно с загрузкой сорбционного фильтра, следует наполнить изделие водой до высоты лотка отводящего патрубка. Необходимо постепенно заполнять все отсеки изделия, не допуская перепада уровня воды более 100 мм между соседними отсеками.

з) По мере достижения засыпкой уровня входа и выхода в установку, произвести подключения входного и выходного патрубка к сети.

и) По мере достижения засыпкой уровня горловин корпуса, установить на них технические колодцы. Технические колодцы должны быть установлены строго вертикально. Стыки технического колодца должны быть загерметизированы водонепроницаемым материалом, например мастикой резинобитумной МГХ-Т ТУ 5775-012-42788835-2002.

к) По мере достижения засыпкой высоты технических колодцев, установить на них люки. При необходимости произвести обрезку технического колодца до требуемой высоты (нижний край люка должен находиться на 100 мм ниже уровня засыпки).

л) Закрепить люки на технических колодцах с помощью оцинкованных саморезов 4,2x16 (4,2x19) с прессшайбой. Саморезы установить равномерно по окружность люка на расстоянии 30 мм от нижнего края люка. Под установку саморезов просверлить сквозные отверстия диаметром 3,0-3,2 мм. Выступающие части саморезов срезать.

м) Завершить засыпку изделия.

#### ВНИМАНИЕ:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА И  
ТЯЖЁЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПОСЛЕ ОБРАТНОЙ  
ЗАСЫПКИ КОТЛО ВАНА С УСТАНОВЛЕННЫМИ В НЕМ  
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ.



## 2.4 Эксплуатация изделия

2.4.1 Эксплуатация установок Векса-С должна производиться в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

2.4.2 Началом эксплуатации изделия считается дата монтажа изделия с отметкой в разделе «Заметки по эксплуатации и хранению».

2.4.3 Для обеспечения нормальной работы изделия необходимо производить техническое обслуживание в соответствие с пунктом 3 данного руководства по эксплуатации.

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### 3.1 Общие указания

3.1.1 К техническому обслуживанию оборудования допускаются лица, прошедшие подготовку по эксплуатации изделия и ознакомленные с настоящим руководством.

Обслуживающий персонал обязан знать устройство и функционирование оборудования и иметь необходимые инструменты для обслуживания данного оборудования.

3.1.2 Обслуживающий персонал обязан своевременно производить регламентные работы по обслуживанию оборудования в соответствие с пунктом 3.3 настоящего руководства по эксплуатации.

При проведении регламентных работ по обслуживанию необходимо соблюдение мер безопасности согласно 3.2.

3.1.3 Обслуживающий персонал обязан вести журнал регламентных и внеплановых работ согласно пункта 10.

#### 3.2 Меры безопасности

К обслуживанию оборудования допускается персонал старше 18 лет, прошедший инструктаж по охране труда в соответствии с нормативными документами.

Рабочее место при обслуживании должно быть освещено.

Обслуживание изделия должны производить не менее двух работников, имеющих индивидуальные средства защиты.

При возгорании тушить водой и пеной.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ПРОВЕТРИТЬ УСТАНОВКИ, ОТКРЫВ КРЫШКИ ЛЮКОВ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА ТРИДЦАТЬ МИНУТ!



### 3.3 Порядок технического обслуживания изделия

3.3.1 Ежемесячное техническое обслуживание включает проверку работы функциональных отсеков путем визуального контроля.

3.3.2 Чистка установки производится раз в три-шесть месяцев.

Для очистки установки необходимо:

- откачать слой всплывших нефтепродуктов (при наличии);
  - очистить датчик уровня нефтепродуктов (при его наличии в комплекте поставки);
  - проверить датчик уровня нефтепродуктов (если находится в комплекте поставки) согласно инструкции по установке и использованию;
- откачать слой осадка из песколовки;
- промыть коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением.

Периодичность проведения данных операций зависит от степени загрязнения поступающих сточных вод, поэтому очистку нужно производить при необходимости.

3.3.3 Ежегодное техническое обслуживание:

а) Периодичность частичной замены загрузки обуславливается требованиями к качеству очистки сточных вод (справочное, один раз в сезон). Ресурс загрузки определяется характером сточных вод и условиями эксплуатации.

б) Замена загрузки производится через люк для обслуживания, вода перед разгрузкой из изделия откачивается. Откачуку необходимо производить равномерно из всех отсеков, не допуская перепадов уровня воды более 100 мм между соседними отсеками.

3.3.4 Не реже одного раза в два года следует производить полную ревизию оборудования:

а) Производить очистку стен и технологических элементов изделия от грязи.

б) Проверить корпус и технологические узлы изделия на предмет повреждений и принять меры к их устраниению.

3.3.5 Раз в пять лет следует производить проверку оборудования на герметичность узлов, и швов, а также состояние внешних и внутренних стен корпуса, технологических элементов и перегородок.

**ВНИМАНИЕ:**

ПОСЛЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕОБХОДИМО  
ОТКАЧАТЬ ИЗ ИЗДЕЛИЯ ПРОМЫВНУЮ ВОДУ, ЗАНОВО  
ЗАГРУЗИТЬ И ЗАЛИТЬ ИЗДЕЛИЕ ВОДОЙ.



3.3.6 Результаты проверки и мероприятия по техническому обслуживанию  
заносятся в таблицу 5 раздела «Учет технического обслуживания».

#### 4 ХРАНЕНИЕ

**4.1** Хранение установок может осуществляться в закрытых помещениях, под навесом или на открытых площадках при температуре от минус 40 до 50 °C в условиях, исключающих прямое попадание солнечных лучей и не ближе 1 м от нагревательных приборов.

**4.2** При хранении необходимо защитить установку от повреждений и попадания атмосферных осадков в корпус.

**ВНИМАНИЕ:**

ПРИ НАЛИЧИИ ВОДЫ В ИЗДЕЛИИ, ВОДУ НЕОБХОДИМО  
ОТКАЧАТЬ!



## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЯ

### 5.1 Транспортирование

Транспортирование установки производится любым видом транспорта в любое время года в соответствии с нормами и правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании следует защитить элементы установки от смещений и повреждений, обеспечить надежное крепление и защиту от атмосферных осадков.

Запрещается перевозить элементы установки совместно с горюче-смазочными материалами, кислотами и другими химическими веществами, разрушающими материал корпуса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ ИЗДЕЛИЕ ВОЛОКОМ



### 5.2 Погрузка и разгрузка изделия

Погрузка установки в транспорт и разгрузка его должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. К производству погрузо-разгрузочных работ допускаются только лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие специальное обучение, аттестацию и допущенные к производству работ приказом по предприятию (организации).

Для строповки установки разрешается использовать текстильные стропы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ ИЛИ ЦЕПЕЙ  
ДЛЯ СТРОПОВКИ



При производстве работ следует применить траверсу или иные специальные грузоподъемные приспособления. Допускается применение четырёхветвевого канатного или цепного стропа (4СК или 4СЦ). При этом длина стропа должна быть подобрана таким образом, чтобы угол между стропами не превышал 60°.

## 6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4 – Комплектность

| <b>Векса-С</b> | <b>Базовая комплектация</b> |                                 |  |   |  |  | <b>Дополнительная комплектация</b> |                                |                                  |                                 |   |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
|                | <b>Корпус, шт.</b>          | <b>Колодец технический, шт.</b> | <b>Люк стеклопластиковый / переходник с опалубочным кольцом, шт.</b> | <b>Руководство по эксплуатации, шт.</b> | <b>Сорбент первой ступени, м<sup>3</sup></b> | <b>Сорбент второй ступени, м<sup>3</sup></b> | <b>Гравий, м<sup>3</sup></b>       | <b>Монтажный комплект, шт.</b> | <b>Лестница стационарная, шт</b> | <b>Датчик уровня осадка, шт</b> | <b>Датчик уровня нефтепродуктов, шт</b> |
| Векса-8-С      | 1                           | 2                               | 2  | 1                                       | 1,11   | 0,24   | 0,6                                | 1                              | 2                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-10-С     | 1                           | 2                               | 2  | 1                                       | 1,11   | 0,24   | 0,6                                | 1                              | 2                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-13-С     | 1                           | 2                               | 2  | 1                                       | 1,33   | 0,29   | 0,73                               | 1                              | 2                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-15-С     | 1                           | 2                               | 2  | 1                                       | 1,85   | 0,40   | 0,91                               | 1                              | 2                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-18-С     | 1                           | 2                               | 2  | 1                                       | 1,85   | 0,40   | 1,04                               | 1                              | 2                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-20-С     | 1                           | 3                               | 3  | 1                                       | 2,07   | 0,45   | 1,18                               | 1                              | 3                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-25-С     | 1                           | 3                               | 3  | 1                                       | 2,22   | 0,48   | 1,26                               | 1                              | 3                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-30-С     | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 2,37   | 0,51   | 1,35                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-35-С     | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 2,59   | 0,56   | 1,48                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-40-С     | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 2,81   | 0,61   | 1,62                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-45-С     | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 3,03   | 0,66   | 1,75                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-50-С     | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 3,18   | 0,69   | 1,84                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-60-С     | 1                           | 5                               | 5  | 1                                       | 3,33   | 0,72   | 1,93                               | 1                              | 5                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-70-С     | 1                           | 3                               | 3  | 1                                       | 3,44   | 0,74   | 1,80                               | 1                              | 3                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-80-С     | 1                           | 3                               | 3  | 1                                       | 3,57   | 0,76   | 1,91                               | 1                              | 3                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-90-С     | 1                           | 3                               | 3  | 1                                       | 3,74   | 0,79   | 2,01                               | 1                              | 3                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-100-С    | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 3,91   | 0,83   | 2,11                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-120-С    | 1                           | 5                               | 5  | 1                                       | 4,42   | 0,94   | 2,41                               | 1                              | 5                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-130-С    | 1                           | 3                               | 3  | 1                                       | 4,79   | 1,01   | 4,61                               | 1                              | 3                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-140-С    | 1                           | 3                               | 3  | 1                                       | 5,15   | 1,09   | 5,07                               | 1                              | 3                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-150-С    | 1                           | 3                               | 3  | 1                                       | 5,52   | 1,18   | 5,54                               | 1                              | 3                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-160-С    | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 5,89   | 1,25   | 6,00                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-170-С    | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 6,26   | 1,33   | 6,47                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-180-С    | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 6,63   | 1,41   | 6,93                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-190-С    | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 6,96   | 1,49   | 7,35                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |
| Векса-200-С    | 1                           | 4                               | 4  | 1                                       | 7,37   | 1,57   | 7,87                               | 1                              | 4                                | 1                               | 1                                       |

## 7 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

### 7.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

Срок хранения установки –12 месяцев.

Указанный срок хранения действителен при соблюдении потребителем условий и правил хранения и транспортирования, установленных в настоящей эксплуатационной документации.

### 7.2 Гарантии изготовителя

7.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям ТУ 4859-001-98116734-2007 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

7.2.2 Гарантийный срок эксплуатации установки «Векса-С» - 5 лет со дня отгрузки.

Гарантия на эксплуатацию изделия не распространяется, если в руководстве по эксплуатации отсутствует запись даты ввода в эксплуатацию.

Датой ввода в эксплуатацию считается дата установки изделия для применения по назначению с отметкой в разделе «Заметки по эксплуатации и хранению».

## 8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Установки серии Векса соответствуют требованиям ТУ-4859-011-98116734-2007.

Сертификат соответствия № РОСС RU.HB56.H00140.

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции № 005282 от 14.12.2022 года выдано органом инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань».



**9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод:

Изделие\_

Заводской номер\_

Масса\_

изготовлена и принята в соответствии с ТУ 4859-001-98116734-2007 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП -

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «Витэко»

**Адрес:** Россия, 152150, Ярославская область,  
г. Ростов, Савинское шоссе, 1б

<http://www.vo-da.ru>

## **10 ЗАМЕТКИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ**

Дата ввода в эксплуатацию « \_\_\_\_\_ »

20                  Г.

---

### Должность

---

личная подпись

---

## расшифровка подписи

**11 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Таблица 5 - Результаты осмотра изделия и мероприятия по обслуживанию

| Дата ТО | Вид ТО | Мероприятия по обслуживанию | Должность, фамилия и подпись лица, проводившего осмотр |
|---------|--------|-----------------------------|--|
|         |        |                             |  |